

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **ССПБ. GB. УП001.В06412**

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности **15.09.2007**

Действителен до **14.09.2010**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Покрытие огнезащитное PYRO-TECH SPX 90 для стальных конструкций
(толщина сухого слоя 1,14 мм)

продукция

код ОКП

3824 90 700 0

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 236-97 п. 6.5.3:

4-ая группа огнезащитной эффективности

(при общей толщине сухого слоя покрытия 1,19 мм, включающего антикоррозийный грунт
ГФ-021 толщиной 0,05 мм и покрытие огнезащитное PYRO-TECH SPX 90 толщиной 1,14 мм;
заявленный изготовителем расход покрытия огнезащитного PYRO-TECH SPX 90
для достижения толщины сухого слоя огнезащитного покрытия 1,0 мм составляет 1,7 кг/м²
без учета технологических потерь)

нд

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **E. Wood Limited**

VAT Reg. № GB613495148, Standard Way, Northallerton, North Yorkshire, DL6 2XA, United Kingdom.
Tel. +44 (0) 1609780170, fax +44 (0) 1609780438

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **E. Wood Limited**

VAT Reg. № GB613495148, Standard Way, Northallerton, North Yorkshire, DL6 2XA, United Kingdom.
Tel. +44 (0) 1609780170, fax +44 (0) 1609780438

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0211511

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчет об испытаниях № 7576 от 27.08.2007	ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 24.02.2005
Акт о результатах анализа состояния производства № 8622 от 17.05.2007	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»**
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.УП.001

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс: (495) 529-85-61
наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес



Руководитель органа по сертификации

(Handwritten signature)
подпись

Н.П. Копылов
(печатать, фамилия)

Эксперт

(Handwritten signature)

Т.Б. Боровикова
(печатать, фамилия)